

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	501,921	28,514	15,139	47.6
Centro Operacional Chincha	118,476	10,383	2,843	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	213,474	15,572	3,640	41.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>833,871</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	14,739	1,238	245	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	11,580	562	443	3.6
	AC	92,157	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	12,417	965	142	3.6
	AC	135,304	12,038	131	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,232	1,156	0	3.4
City Gate Ica	PE	15,532	741	568	3.7
	AC	155,987	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	521	67	2	3.4
City Gate Marcona	PE	550	78	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	156,371	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	54,162	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	109,129	NA	NA	NA
EGESUR	104,345	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,945	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,539	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	104,887	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,518	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	401,664	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica