

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-dic-18

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	497,909	28,615	10,298	47.8
Centro Operacional Chincha	32,547	2,823	157	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	132,989	13,891	3,591	41.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>663,445</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	4,830	746	0	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	10,557	633	64	3.7
	AC	17,160	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	8,244	659	18	3.6
	AC	81,244	14,467	285	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,784	940	0	3.5
City Gate Ica	PE	14,229	762	86	3.7
	AC	170,101	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	730	69	0	3.4
City Gate Marcona	PE	1,133	81	0	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	129,307	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	45,618	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	37,519	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	45,027	NA	NA	NA
EGESUR	87,962	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,620	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,227	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	80,460	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,850	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,299	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica