

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	442.104	34.567	7.761	54,8
Centro Operacional Chincha	58.249	3.410	1.811	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	644.151	28.028	22.425	39,1
<b>Total Distribuido</b>	1.144.504	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12.804	925	342	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	170	10	6	3,6
	AC	45.275	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	4.411	500	30	3,4
	AC	4.411	501	0	16,7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,3
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.865	1.025	74	3,8
	AC	152.478	NA	NA	17,3
City Gate Nasca	PE	539	69	3	3,8
City Gate Marcona	PE	629	96	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	193.892	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	76.880	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	536.785	NA	NA	NA
EGESUR	107.366	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.747	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	154.698	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.970	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	218.058	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica