

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	380,498	27,964	656	49.3
Centro Operacional Chincha	80,746	5,028	1,460	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	308,606	27,633	0	41.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>769,850</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	16,974	1,466	86	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	164	14	0	3.6
	AC	63,608	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	9,673	738	192	3.3
	AC	9,673	747	0	16.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.1
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3.6
City Gate Ica	PE	9,843	1,135	79	3.8
	AC	157,615	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	611	82	4	3.8
City Gate Marcona	PE	710	88	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	170,717	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	21,655	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	224,564	NA	NA	NA
EGESUR	84,042	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12,005	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	134,207	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,477	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	252,900	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica