

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-ene-18

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	325,050	25,957	7,202	49.3
Centro Operacional Chincha	75,338	5,889	1,858	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	259,417	26,732	0	41.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>659,805</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	17,801	1,426	399	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	110	17	0	3.6
	AC	57,427	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	10,411	902	181	3.2
	AC	10,411	959	0	16.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.1
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	2.9
City Gate Ica	PE	9,904	1,137	71	3.8
	AC	161,182	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	579	81	3	3.8
City Gate Marcona	PE	745	90	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	174,060	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	167,917	NA	NA	NA
EGESUR	91,500	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9,041	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	138,846	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,269	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	251,474	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica