

# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-ene-18

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	575,914	62,255	3,401	47.0
Centro Operacional Chincha	74,437	4,795	1,990	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	49,429	16,456	0	43.1
<b>Total Distribuido</b>	<b>699,780</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12,000	500	500	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	208	12	4	3.6
	AC	62,229	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	5,677	636	30	3.3
	AC	5,677	640	0	16.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.1
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	2.9
City Gate Ica	PE	8,992	999	67	3.8
	AC	156,971	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	540	71	3	3.8
City Gate Marcona	PE	561	88	0	3.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	188,822	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	208,673	NA	NA	NA

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	30,969	NA	NA	NA
EGESUR	18,460	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	8,107	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	148,051	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,669	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240,850	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica