

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	423,794	26,490	10,251	46.8
Centro Operacional Chincha	76,550	5,450	1,960	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	220,851	27,649	0	41.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>721,195</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	19,165	1,437	393	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	191	14	0	3.6
	AC	57,194	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	9,792	889	136	3.3
	AC	9,792	911	0	16.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3.2
Estación Distrito Ica	PE	0	0	0	3.6
City Gate Ica	PE	9,874	1,150	74	3.8
	AC	154,410	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	582	76	3	3.8
City Gate Marcona	PE	588	83	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	107,741	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	131,016	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	138,021	NA	NA	NA
EGESUR	82,830	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	12,604	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	74,339	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	37,841	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	244,545	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica