

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	476.104	29.379	12.543	48,3
Centro Operacional Chincha	254.391	21.842	5.494	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	395.994	16.812	16.347	39,8
<b>Total Distribuido</b>	1.126.489	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	28.199	1.872	808	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	777	51	19	3,5
	AC	225.415	NA	NA	17,5
Centro Operacional Pisco	PE	12.292	911	180	4,0
	AC	112.664	8.606	497	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE	1.594	536	0	3,7
City Gate Ica	PE	12.426	935	122	4,0
	AC	107.666	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	612	82	2	3,7
City Gate Marcona	PE	545	88	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	187.445	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	40.860	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	273.363	NA	NA	NA
EGESUR	122.631	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.641	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	266.901	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.981	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	369.111	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica