

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-jun-18

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	467.707	27.370	7.396	46,9
Centro Operacional Chincha	252.626	17.310	7.938	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	182.860	16.654	5.022	40,6
<b>Total Distribuido</b>	903.193	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chincha	PE	26.515	1.701	662	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	772	45	23	3,5
	AC	225.339	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.714	810	223	4,0
	AC	94.211	7.445	537	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE	1.421	522	0	3,7
City Gate Ica	PE	12.747	932	135	4,0
	AC	116.594	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	627	78	3	3,7
City Gate Marcona	PE	919	83	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	183.864	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	45.611	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	61.022	NA	NA	NA
EGESUR	121.838	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.063	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	250.585	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	43.724	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	371.350	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica