

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23-jun-18

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	409.887	35.398	730	49,8
Centro Operacional Chincha	189.022	11.637	5.558	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	257.415	16.744	4.994	40,5
<b>Total Distribuido</b>	<b>856.324</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE 24.977	1.724	673	3,6
Centro Operacional Chincha	PE 569	34	17	3,6
	AC 163.476	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE 10.413	864	166	4,0
	AC 85.748	13.094	286	17,5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0,0
Estación Distrito Ica	PE 1.330	574	0	3,7
City Gate Ica	PE 12.172	926	108	4,0
	AC 121.318	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE 602	83	3	3,8
City Gate Marcona	PE 938	88	0	3,5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 194.733	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	135.015	NA	NA	NA
EGESUR	122.400	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	10.205	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	210.066	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.611	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	353.393	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica