

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	394,263	19,867	11,188	48.8
Centro Operacional Chincha	136,017	9,471	4,626	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	90,756	3,861	3,746	41.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>621,036</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23,632	1,519	687	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	362	23	10	3.6
	AC	112,023	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	6,870	653	19	4.1
	AC	6,870	653	0	17.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	1,714	685	0	3.7
City Gate Ica	PE	12,126	914	116	4.0
	AC	126,183	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	620	85	3	3.7
City Gate Marcona	PE	499	82	0	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	175,709	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	63,671	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	90,756	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	8,475	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	144,996	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,227	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	273,911	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica