

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	360.838	32.963	3.120	49,2
Centro Operacional Chincha	179.373	11.108	5.926	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	176.985	16.808	0	41,7
Total Distribuido	717.196	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	22.920	1.647	524	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	520	25	18	3,6
	AC	155.933	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	11.540	866	234	3,6
	AC	10.222	896	0	17,4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,4
Estación Distrito Ica	PE	1.329	504	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.102	780	71	3,8
	AC	124.056	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	593	85	2	3,7
City Gate Marcona	PE	604	87	0	3,5
Troncal H-P ⁴	AC	155.048	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	48.345	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Electricos				
EGASA	91.704	NA	NA	NA
EGESUR	85.281	NA	NA	NA
Generadores Electricos Menores				
MINSUR - CT	10.945	NA	NA	NA
Iniciales Regionales				
CLIENTES INICIALES	120.847	NA	NA	NA
Independientes				
MINSUR - INDUSTRIAL	41.361	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	318.713	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica