

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	397.468	39.058	6.296	54,3
Centro Operacional Chincha	162.911	14.863	5.009	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	69.562	28.047	0	43,3
<b>Total Distribuido</b>	629.941	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16.377	1.123	394	3,6
Centro Operacional Chincha	PE	479	24	15	3,6
	AC	146.055	NA	NA	17,6
Centro Operacional Pisco	PE	5.346	668	14	3,7
	AC	5.346	668	0	17,8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,5
Estación Distrito Ica	PE	1.318	624	0	3,7
City Gate Ica	PE	8.959	791	60	3,8
	AC	128.286	NA	NA	17,4
City Gate Nasca	PE	536	82	0	3,8
City Gate Marcona	PE	519	96	0	3,3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	208.012	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	39.147	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	55.064	NA	NA	NA
EGESUR	14.498	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.560	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	167.591	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42.478	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	301.604	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica