

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 585.382 | 30.098 | 16.198 | 46,7 |
| Centro Operacional Chincha | 262.993 | 18.349 | 4.362 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 183.607 | 15.182 | 0 | 41,1 |
| Total Distribuido | 1.031.982 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 22.855 | 1.614 | 545 | 3,6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 769 | 50 | 0 | 3,6 |
| | AC | 239.369 | NA | NA | 17,6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 11.081 | 851 | 221 | 3,8 |
| | AC | 190.031 | 17.433 | 731 | 17,0 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Estación Distrito Ica | PE | 1.368 | 581 | 0 | 3,7 |
| City Gate Ica | PE | 9.394 | 784 | 76 | 3,8 |
| | AC | 131.011 | NA | NA | 17,0 |
| City Gate Nasca | PE | 566 | 81 | 0 | 3,7 |
| City Gate Marcona | PE | 734 | 86 | 0 | 3,5 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 166.023 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 75.174 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Electricos | | | | |
| EGASA | 91.783 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 91.824 | NA | NA | NA |
| Generadores Electricos Menores | | | | |
| MINSUR - CT | 9.330 | NA | NA | NA |
| Iniciales Regionales | | | | |
| CLIENTES INICIALES | 229.580 | NA | NA | NA |
| Independientes | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 43.858 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 490.433 | NA | NA | NA |

| |
|-------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica