

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	645.811	30.593	2.621	47,2
Centro Operacional Chinchá	284.496	34.944	5.607	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	179.920	27.740	4.979	40,8
<b>Total Distribuido</b>	1.110.227	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	27.177	1.711	677	3,6
Centro Operacional Chinchá	PE	866	53	19	3,6
	AC	256.453	NA	NA	17,3
Centro Operacional Pisco	PE	12.100	934	197	3,8
	AC	215.446	15.216	492	17,0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	3,6
Estación Distrito Ica	PE	1.657	563	0	3,7
City Gate Ica	PE	9.963	790	90	3,8
	AC	107.062	NA	NA	17,1
City Gate Nasca	PE	585	78	0	3,7
City Gate Marcona	PE	731	81	0	3,4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	146.091	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	152.175	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	58.583	NA	NA	NA
EGESUR	121.337	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	9.716	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	284.901	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	40.019	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	443.496	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Luis Aguilar M.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica