

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

| Condiciones Operativas                      | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay                    | 398.990                             | 37.366                           | 2.907                            | 46,9                      |
| Centro Operacional Chincha                  | 151.343                             | 10.507                           | 4.842                            | NA                        |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 121.522                             | 5.147                            | 4.972                            | 41,3                      |
| <b>Total Distribuido</b>                    | <b>671.855</b>                      | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                 |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

| Condiciones Operativas            |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha         | PE | 27.142                              | 1.739                            | 814                              | 3,6                       |
| Centro Operacional Chincha        | PE | 503                                 | 27                               | 17                               | 3,5                       |
|                                   | AC | 123.698                             | NA                               | NA                               | 17,6                      |
| Centro Operacional Pisco          | PE | 11.904                              | 885                              | 227                              | 3,9                       |
|                                   | AC | 11.904                              | 928                              | 0                                | 17,2                      |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 0,0                       |
| Estación Distrito Ica             | PE | 1.742                               | 577                              | 0                                | 3,7                       |
| City Gate Ica                     | PE | 10.280                              | 785                              | 105                              | 3,8                       |
|                                   | AC | 130.268                             | NA                               | NA                               | 17,0                      |
| City Gate Nasca                   | PE | 604                                 | 85                               | 1                                | 3,7                       |
| City Gate Marcona                 | PE | 847                                 | 80                               | 0                                | 3,5                       |
| Troncal H-P <sup>4</sup>          | AC | 175.226                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| Linepack <sup>5</sup>             | AC | 56.215                              | NA                               | NA                               | NA                        |

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Generadores Electricos</b>           |                                     |                                  |                                  |                           |
| EGASA                                   | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        |
| EGESUR                                  | 121.522                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Generadores Electricos Menores</b>   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - CT                             | 8.910                               | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Iniciales Regionales</b>             |                                     |                                  |                                  |                           |
| CLIENTES INICIALES                      | 148.007                             | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Independientes</b>                   |                                     |                                  |                                  |                           |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 39.377                              | NA                               | NA                               | NA                        |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 297.824                             | NA                               | NA                               | NA                        |

|                         |
|-------------------------|
| Elaborado por:          |
|                         |
| Nombre: Luis Aguilar M. |

|                        |
|------------------------|
| Aprobado por:          |
|                        |
| Nombre: Dario Angel O. |

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- NA: No Aplica