

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	316,782	21,265	1,682	48.7
Centro Operacional Chincha	83,156	7,433	1,708	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	1,071	5,040	0	43.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>401,009</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	8,062	743	0	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	10,699	502	386	3.7
	AC	64,395	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	5,107	524	31	3.6
	AC	5,555	524	109	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,246	561	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,174	696	97	3.8
	AC	128,638	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	502	61	0	3.4
City Gate Marcona	PE	689	169	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	105,466	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	36,003	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	22,403	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	1,071	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11,203	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	63,800	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,291	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	260,241	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica