

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	300,953	16,903	4,768	49.9
Centro Operacional Chincha	123,539	10,278	3,590	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	114,010	8,054	3,735	41.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>538,502</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16,382	1,399	240	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	11,133	511	394	3.6
	AC	96,024	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,562	906	226	3.5
	AC	11,826	1,063	113	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,847	562	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,819	720	97	3.7
	AC	130,253	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	592	79	0	3.4
City Gate Marcona	PE	756	90	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	96,294	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	34,412	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	1,592	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	646	NA	NA	NA
EGESUR	113,364	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	7,020	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	69,358	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,203	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,319	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica