

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	298,230	14,263	8,110	49.0
Centro Operacional Chincha	97,099	9,583	3,239	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	96,997	5,816	0	41.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>492,326</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	17,729	1,511	281	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	11,756	550	456	3.6
	AC	67,614	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,419	999	187	3.5
	AC	13,739	1,354	182	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,894	766	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,819	713	91	3.7
	AC	130,054	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	608	82	0	3.4
City Gate Marcona	PE	848	85	0	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	99,380	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	25,407	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	2,062	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	96,997	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	11,003	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	69,133	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,797	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	270,334	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica