

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	329,901	21,222	2,037	48.8
Centro Operacional Chincha	78,486	6,081	2,040	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	142,276	15,382	0	40.8
<b>Total Distribuido</b>	550,663	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	6,679	666	35	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	9,573	517	358	3.7
	AC	62,234	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	5,452	4,345	325	3.7
	AC	6,546	760	90	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,446	759	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,571	707	109	3.8
	AC	149,875	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	551	76	0	3.4
City Gate Marcona	PE	821	87	1	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	142,543	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	40,795	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	74,487	NA	NA	NA
EGESUR	67,789	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,833	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,371	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	90,339	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	102,667	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	192,875	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica