

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	364,213	35,011	8,444	49.2
Centro Operacional Chincha	116,150	20,575	3,469	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	101,467	5,150	3,661	41.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>581,830</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	22,125	1,499	512	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	11,425	544	438	3.6
	AC	82,600	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,927	926	206	3.6
	AC	11,927	930	0	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	2,746	732	0	3.6
City Gate Ica	PE	10,856	714	90	3.7
	AC	121,188	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	584	76	0	3.4
City Gate Marcona	PE	1,064	87	0	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	167,265	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	35,302	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	1,354	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Electricos</b>				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	101,467	NA	NA	NA
<b>Generadores Electricos Menores</b>				
MINSUR - CT	7,579	NA	NA	NA
<b>Iniciales Regionales</b>				
CLIENTES INICIALES	147,476	NA	NA	NA
<b>Independientes</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,271	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	284,683	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica