

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8-Dic-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 360,696 | 20,238 | 3,646 | 50.7 |
| Centro Operacional Chincha | 129,958 | 8,088 | 2,449 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 24,368 | 1,378 | 0 | 41.0 |
| Total Distribuido | 515,022 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 2,580 | 470 | 0 | 3.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 11,243 | 569 | 388 | 3.6 |
| | AC | 116,135 | NA | NA | 17.2 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 7,556 | 660 | 95 | 3.7 |
| | AC | 7,966 | 667 | 119 | 17.5 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 10,788 | 1,332 | 0 | 3.5 |
| City Gate Ica | PE | 15,238 | 776 | 518 | 3.7 |
| | AC | 113,745 | NA | NA | 17.1 |
| City Gate Nasca | PE | 487 | 74 | 0 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 680 | 88 | 1 | 3.2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 194,778 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 43,588 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 24,368 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m3 | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 41,568 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 11,109 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 142,101 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 49,721 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 61,047 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 219,238 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica