

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	394,013	23,297	2,947	48.5
Centro Operacional Chincha	71,602	6,359	2,044	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	261,910	27,497	4,471	41.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>727,525</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	16,820	1,522	215	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,480	452	333	3.6
	AC	45,302	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	14,769	1,158	345	3.8
	AC	16,948	1,417	347	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,606	1,217	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,263	771	455	3.7
	AC	157,499	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	558	74	2	3.4
City Gate Marcona	PE	570	82	1	3.5
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	150,927	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	53,400	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	144,619	NA	NA	NA
EGESUR	117,291	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,013	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,389	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	96,525	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	99,811	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239,404	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica