

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	397,758	26,760	711	48.8
Centro Operacional Chíncha	67,494	4,809	1,970	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	212,886	15,262	4,786	41.4
<b>Total Distribuido</b>	678,138	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	
Estación Distrito Chíncha	PE	14,940	1,332	174	3.7
Centro Operacional Chíncha	PE	9,132	429	345	3.6
	AC	43,422	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,147	969	205	3.9
	AC	13,816	1,311	206	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,716	1,362	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,102	785	412	3.7
	AC	158,087	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	549	75	3	3.4
City Gate Marcona	PE	596	79	1	3.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	165,108	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	50,037	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	101,298	NA	NA	NA
EGESUR	111,588	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,544	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	7,395	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	115,169	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	99,824	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,719	NA	NA	NA

<b>Elaborado por:</b>
<b>Nombre: Víctor Delgado B.</b>

<b>Aprobado por:</b>
<b>Nombre: Darío Ángel O.</b>

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica