

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	425,873	27,561	4,315	49.0
Centro Operacional Chincha	64,492	5,723	1,987	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	183,346	16,290	3,670	41.6
<b>Total Distribuido</b>	673,711	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12,250	1,059	193	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	8,736	426	326	3.6
	AC	43,506	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,454	905	201	3.9
	AC	12,785	935	211	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,093	931	0	3.6
City Gate Ica	PE	12,642	748	185	3.7
	AC	159,624	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	478	68	2	3.4
City Gate Marcona	PE	889	83	2	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	185,711	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	37,202	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	72,513	NA	NA	NA
EGESUR	110,833	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,323	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	12,293	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,095	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	99,945	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	204,715	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica