

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	408,872	33,839	2,777	49.8
Centro Operacional Chíncha	71,329	8,000	2,318	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	248,959	26,468	0	41.5
<b>Total Distribuido</b>	729,160	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	11,339	1,085	160	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	8,384	410	298	3.6
	AC	51,606	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,883	937	247	3.9
	AC	11,897	930	247	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	3,953	937	0	3.6
City Gate Ica	PE	12,533	749	206	3.7
	AC	158,036	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	480	69	1	3.4
City Gate Marcona	PE	881	83	2	3.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	199,658	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	11,568	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	201,877	NA	NA	NA
EGESUR	47,082	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,263	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	10,789	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,606	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	99,839	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	182,721	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica