

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	427,991	22,184	3,477	48.6
Centro Operacional Chincha	82,220	5,708	2,750	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	234,975	27,480	0	41.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>745,186</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

**CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION**

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	17,594	1,519	167	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	9,229	499	346	3.6
	AC	55,397	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	9,521	853	126	3.8
	AC	9,846	880	115	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,920	1,336	0	3.5
City Gate Ica	PE	15,391	765	443	3.7
	AC	111,944	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	567	79	3	3.4
City Gate Marcona	PE	724	79	1	3.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	173,867	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	43,805	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	52,407	NA	NA	NA

**CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
<b>Generadores Eléctricos</b>				
EGASA	159,850	NA	NA	NA
EGESUR	75,125	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,871	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,391	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	121,605	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS	81,980	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	254,365	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica