

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23-Set-19

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Centro Operacional Humay | 363,049 | 30,649 | 734 | 47.2 |
| Centro Operacional Chincha | 157,270 | 10,628 | 3,497 | NA |
| Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR | 0 | 0 | 0 | 45.2 |
| Total Distribuido | 520,319 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|
| Estación Distrito Chincha | PE | 14,799 | 1,411 | 89 | 3.7 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 13,993 | 661 | 487 | 3.6 |
| | AC | 128,478 | NA | NA | 17.6 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 15,527 | 1,100 | 427 | 3.7 |
| | AC | 16,311 | 1,142 | 444 | 17.4 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 16,146 | 1,655 | 6 | 3.5 |
| City Gate Ica | PE | 13,566 | 685 | 475 | 3.6 |
| | AC | 116,556 | NA | NA | 16.8 |
| City Gate Nasca | PE | 624 | 78 | 4 | 3.3 |
| City Gate Marcona | PE | 861 | 83 | 2 | 3.2 |
| Troncal H-P ⁴ | AC | 167,891 | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca ⁶ | AC | 35,144 | NA | NA | NA |
| Linepack ⁵ | AC | 0 | NA | NA | NA |

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado (m ³) | Flujo Máximo (m ³ /h) | Flujo Mínimo (m ³ /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Generadores Eléctricos | | | | |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA |
| EGESUR | 0 | NA | NA | NA |
| Independientes >30,000m3 | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 42,330 | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 10,757 | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 114,804 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 80,162 | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 61,061 | NA | NA | NA |
| Mercado Regulado | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 230,781 | NA | NA | NA |

| |
|---------------------------|
| Elaborado por: |
| |
| Nombre: Víctor Delgado B. |

| |
|------------------------|
| Aprobado por: |
| |
| Nombre: Dario Angel O. |

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica