

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	140,883	10,484	10,307	46.2
Centro Operacional Chinchá	114,525	10,463	7,057	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.0
Total Distribuido	255,408	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,746	1,090	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,543	494	283	3.6
	AC	97,236	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	8,983	1,016	143	3.5
	AC	9,084	1,029	143	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,022	1,335	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,772	1,522	0	2.7
City Gate Ica	PE	10,171	788	76	3.6
	AC	86,033	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	633	99	0	3.3
City Gate Marcona	PE	753	34	29	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	11,489	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	1,944	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	80,177	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,538	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	108,693	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica