

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	148,897	12,059	11,749	45.9
Centro Operacional Chinchá	101,440	8,589	7,012	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.4
Total Distribuido	250,337	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	8,709	1,073	83	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,220	472	315	3.6
	AC	83,511	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	8,975	978	149	3.6
	AC	8,975	987	107	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,952	1,417	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,679	1,526	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,128	792	119	3.6
	AC	82,586	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	655	108	0	3.3
City Gate Marcona	PE	742	32	30	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,477	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,008	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,983	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	144,618	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica