

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	134,710	12,070	12,922	46.5
Centro Operacional Chinchá	125,625	8,486	7,339	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.3
Total Distribuido	260,335	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	9,023	1,137	58	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,310	501	279	3.6
	AC	107,292	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	8,957	1,019	170	3.6
	AC	9,042	1,028	175	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,190	1,344	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,737	1,531	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,305	795	118	3.6
	AC	83,213	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	637	100	0	3.3
City Gate Marcona	PE	752	34	29	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	26,795	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,811	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,457	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	126,985	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica