Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	123,117	9,701	7,492	45.7
Centro Operacional Chincha	127,021	8,144	6,895	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.5
Total Distribuido	250,138	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	8,713	1,042	70	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	9,445	499	283	3.6
	AC	108,863	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	8,065	952	72	3.6
	AC	8,202	963	95	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,551	1,201	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	2.7
City Gate Ica	PE	9,842	770	103	3.6
	AC	80,691	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	645	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	802	38	30	3.0
Troncal H-P [4]	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	33,475	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	81,380	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,292	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	112,623	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica