

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	148,693	11,515	11,464	47.4
Centro Operacional Chinchá	131,390	8,798	7,260	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.8
Total Distribuido	280,083	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	9,594	1,093	112	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,588	497	294	3.6
	AC	112,208	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	10,209	1,019	188	3.6
	AC	10,598	1,038	200	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,717	1,381	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,817	1,511	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,489	795	166	3.6
	AC	87,627	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	662	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	769	36	29	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	18,638	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	81,707	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	82,319	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	119,890	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica