

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	134,840	7,726	7,620	46.8
Centro Operacional Chinchá	89,580	20,645	7,529	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	46.6
Total Distribuido	224,420	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,577	929	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,336	480	294	3.6
	AC	74,667	NA	NA	17.0
Centro Operacional Pisco	PE	6,412	883	40	3.6
	AC	6,849	882	98	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,778	1,251	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	2.7
City Gate Ica	PE	10,551	781	138	3.6
	AC	43,422	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	674	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	753	37	29	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	1	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	68,698	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	42,453	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	41,524	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	147,740	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica