

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-Abr-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	200,207	16,497	13,826	46.2
Centro Operacional Chinchá	105,133	8,808	6,812	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.5
Total Distribuido	305,340	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,068	1,166	141	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	10,454	567	348	3.6
	AC	83,611	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	10,543	1,063	243	3.6
	AC	14,256	2,015	240	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,238	1,467	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,897	1,532	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,698	809	131	3.6
	AC	69,250	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	663	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	741	32	30	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	70,241	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	9,680	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,056	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,814	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	178,470	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica