

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	374,655	24,290	23,776	46.5
Centro Operacional Chinchá	163,352	10,717	9,703	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.0
Total Distribuido	538,007	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,348	1,086	138	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,844	1,195	715	3.6
	AC	130,160	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	8,793	933	25	3.7
	AC	9,439	945	109	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,204	1,702	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,671	1,280	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,042	793	529	3.6
	AC	98,104	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	686	102	1	3.3
City Gate Marcona	PE	805	40	30	2.5
Troncal H-P ⁴	AC	190,378	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,419	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,503	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,073	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,802	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,039	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,324	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	217,152	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica