

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	358,630	29,390	26,052	46.0
Centro Operacional Chinchá	168,454	10,919	9,448	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.0
Total Distribuido	527,084	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	16,192	1,543	238	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,498	1,218	660	3.6
	AC	128,764	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,619	1,222	273	3.7
	AC	14,374	1,257	175	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,905	1,775	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,562	1,423	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,633	809	404	3.6
	AC	94,668	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	746	104	1	3.3
City Gate Marcona	PE	1,197	64	24	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	175,104	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,882	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,527	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,253	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,324	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,329	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,019	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	216,692	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica