

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	365,363	24,097	23,638	46.9
Centro Operacional Chinchá	169,935	11,648	13,790	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.0
Total Distribuido	535,298	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	16,786	1,598	230	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,951	1,407	575	3.6
	AC	129,198	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	14,187	1,312	235	3.7
	AC	14,895	1,341	247	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,913	1,704	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,543	1,319	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,345	793	393	3.6
	AC	95,032	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	726	107	1	3.3
City Gate Marcona	PE	735	39	24	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	167,285	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,975	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,904	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,033	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	125,348	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,317	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,792	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,177	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica