

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	351,975	24,456	24,169	46.8
Centro Operacional Chinchá	178,329	10,686	9,628	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.2
Total Distribuido	530,304	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,869	1,459	199	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	26,065	1,390	846	3.6
	AC	138,395	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,601	1,260	232	3.7
	AC	14,223	1,288	260	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,437	1,845	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	7,181	1,556	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,176	817	501	3.6
	AC	93,683	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	736	107	0	3.3
City Gate Marcona	PE	989	43	38	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	161,183	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,030	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	35,325	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,957	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,901	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,219	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,100	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	243,066	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica