

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	308,858	23,051	22,883	46.9
Centro Operacional Chinchá	176,766	10,859	9,400	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.7
Total Distribuido	485,624	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,116	1,440	143	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	26,143	1,338	853	3.6
	AC	136,507	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,042	1,227	298	3.7
	AC	15,003	1,254	304	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,152	1,765	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,810	1,604	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,801	807	417	3.6
	AC	64,802	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	731	104	1	3.3
City Gate Marcona	PE	909	41	36	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	162,081	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,401	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,700	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,162	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,219	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	36,301	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,020	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	242,096	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica