

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	339,588	24,948	24,100	46.3
Centro Operacional Chinchá	176,757	11,079	9,664	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.8
Total Distribuido	516,345	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,244	1,490	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,578	1,426	631	3.6
	AC	138,935	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,580	1,157	267	3.7
	AC	14,235	1,185	272	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,633	1,843	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,911	1,637	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,904	806	454	3.6
	AC	103,029	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	729	106	3	3.3
City Gate Marcona	PE	1,196	55	43	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	150,688	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	37,228	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,275	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,413	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	110,000	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	86,276	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,800	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	223,126	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica