

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	369,217	20,677	20,513	45.6
Centro Operacional Chinchá	170,706	10,833	9,326	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.3
Total Distribuido	539,923	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	8,946	1,045	9	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	24,724	1,356	656	3.6
	AC	137,036	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,988	1,178	100	3.7
	AC	12,230	1,187	103	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,069	1,719	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,986	1,569	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,777	784	459	3.6
	AC	103,906	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	685	101	3	3.3
City Gate Marcona	PE	865	38	34	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	167,289	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,193	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,720	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,957	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,613	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	83,846	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,102	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229,458	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica