

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	389,838	24,567	24,176	45.1
Centro Operacional Chinchá	178,273	10,946	9,897	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.6
Total Distribuido	568,111	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,325	1,415	0	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	24,411	1,313	670	3.6
	AC	142,537	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,082	1,198	287	3.7
	AC	14,659	1,229	311	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,461	1,832	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,855	1,541	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,960	805	489	3.6
	AC	98,133	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	706	106	0	3.3
City Gate Marcona	PE	584	27	23	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	181,934	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,246	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,029	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,905	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	139,000	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,740	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,612	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	250,607	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica