

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	323,800	19,010	20,176	47.0
Centro Operacional Chinchá	174,555	11,712	9,733	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.5
Total Distribuido	498,355	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,358	1,508	125	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,899	1,326	704	3.6
	AC	136,298	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	14,378	1,167	285	3.7
	AC	15,020	1,201	314	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,376	1,641	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,810	1,687	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,761	792	467	3.6
	AC	46,306	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	707	100	1	3.3
City Gate Marcona	PE	772	40	24	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	153,191	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,737	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	20,742	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,144	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,047	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	111,000	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,192	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,807	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	254,165	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica