

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	295,080	15,028	14,721	47.5
Centro Operacional Chinchá	156,531	19,116	8,525	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.9
Total Distribuido	451,611	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,657	1,500	142	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,956	1,325	795	3.6
	AC	117,918	NA	NA	17.0
Centro Operacional Pisco	PE	14,948	1,253	292	3.7
	AC	15,536	1,282	301	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,982	1,731	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,304	1,537	0	4.1
City Gate Ica	PE	15,012	799	481	3.6
	AC	46,117	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	700	96	0	3.3
City Gate Marcona	PE	1,306	62	25	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	151,403	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,334	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,234	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,147	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	108,022	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,139	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	53,285	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240,346	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica