

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	290,504	14,560	14,376	46.9
Centro Operacional Chinchá	182,694	19,116	10,726	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	473,198	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,398	1,402	111	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	25,065	1,417	710	3.6
	AC	144,231	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	15,738	1,332	255	3.7
	AC	16,317	1,374	291	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,631	1,762	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,706	1,544	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,027	800	358	3.6
	AC	44,237	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	703	102	1	3.3
City Gate Marcona	PE	668	29	26	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	140,733	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,921	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,338	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,882	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	95,513	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,149	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,606	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	251,887	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica