

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	297,404	20,250	19,929	47.0
Centro Operacional Chinchá	185,848	11,815	10,200	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	483,252	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,114	1,396	128	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	25,133	1,433	685	3.6
	AC	147,601	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,227	1,217	239	3.7
	AC	14,799	1,258	260	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,272	1,809	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,918	1,567	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,873	798	454	3.6
	AC	38,604	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	697	101	2	3.3
City Gate Marcona	PE	835	38	27	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	154,339	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,214	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,939	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,974	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	110,426	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,029	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,875	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	249,383	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica