

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	321,951	23,552	23,397	46.5
Centro Operacional Chinchá	178,321	11,815	9,521	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.5
Total Distribuido	500,272	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,548	1,093	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,600	1,304	717	3.6
	AC	146,173	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,089	1,252	105	3.7
	AC	12,365	1,269	121	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,223	1,710	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	1,130	953	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,410	792	399	3.6
	AC	46,302	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	653	98	0	3.3
City Gate Marcona	PE	884	38	36	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	180,882	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,713	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,308	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,063	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,511	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,204	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,532	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	241,354	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica