

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-Ago-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	325,146	16,970	16,775	47.3
Centro Operacional Chinchá	185,956	10,129	9,783	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.1
Total Distribuido	511,102	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,663	1,471	135	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,937	1,313	706	3.6
	AC	147,356	NA	NA	17.3
Centro Operacional Pisco	PE	12,993	1,078	301	3.7
	AC	13,632	1,112	322	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,207	1,630	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,728	1,619	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,662	793	397	3.6
	AC	47,296	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	714	95	1	3.3
City Gate Marcona	PE	891	40	34	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	185,745	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,469	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,231	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,220	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,294	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,901	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,043	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	236,604	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica