

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	559,734	31,442	31,145	46.9	28.2
Centro Operacional Chinchá	292,578	19,798	15,183	NA	27.6
City Gate de Independencia	23,051	4,497	4,017	40.8	25.1
Total Distribuido	875,363	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	6,727	1,086	0	3.6	21.8
Centro Operacional Chinchá	PE	21,171	1,248	695	3.7	27.6
	AC	264,680	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	14,458	1,242	213	3.6	35.8
	AC	179,873	12,478	3,968	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,844	1,121	0	3.5	26.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,830	2,410	0	4.1	24.9
City Gate Ica	PE	11,194	768	112	3.6	32.6
	AC	120,502	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	584	81	2	3.3	41.7
City Gate Marcona	PE	757	33	30	3.0	30.0
Troncal H-P ⁴	AC	180,632	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,193	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	23,051	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,409	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,410	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,813	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,539	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,049	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	534,225	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica